記号	名称	仕様	台数	電気仕様			設置場所	備考
				φ	V	機器入力 kW		
FS-101	給気ファン	型式：消音ボックス付送風機	2	3	200	2.4	1階厨房	FE-115と連動
		風量：4900㎥/h×200Pa				(消費電力)		三菱電機(株)
		防振吊金具						
FS-102	給気ファン	型式：消音ボックス付送風機	2	1	100	0.35	調理実習室	FE-104と連動
		風量：1250㎥/h×150Pa				(消費電力)		24時間換気(1台)、G回路
		防振吊金具						三菱電機(株)
FS-103	給気ファン	型式：消音ボックス付ラインファン	1	3	200	4	免震層	東側アースチューブ給気用
		風量：13380㎥/h×500Pa				(消費電力)		(株)荏原製作所
		防振吊架台						
FS-104	給気ファン	型式：消音ボックス付ラインファン	1	3	200	4	免震層	西側アースチューブ給気用
		風量：10380㎥/h×400Pa				(消費電力)		(株)荏原製作所
		防振吊架台						
LEU-301	調湿外気処理機	型式：天井隠ぺい型(水配管レス・圧縮機内蔵型)	11	1	200	1.6	3階書庫	ダイキン工業(株)
		風量：500㎥/h×100Pa				(消費電力)	3階保管庫	
		リモコンスイッチ、防振吊金具						

記号	名称	仕様	台数	電気仕様			設置場所	備考
				φ	V	機器入力 kW		

1．空冷式パッケージの冷媒管サイズは参考とする。
2．フィルターは予備品として全台数分納品する。
（空気調和機、パッケージ、全熱交換器、制気口）
3．冷媒管の屋外部分はステンレス鋼板による外装を施す。
4．室外機用防振架台、転倒防止用SUSワイヤー、その他標準品含む
5．室外機用取付ボルトはSUS製とする。
6．室外機間、室内機渡り配線は、本工事とし、冷媒管に共巻する。
7．リモコン及びリモコンまでの配線本工事、配管は別途工事とする。
8．室外機ケーシング内外面及びフィンは県内防錆処理を施し、保証期間は5年とすること。(フィンは除く)
9．室外機の側板は、L型アングル(溶融亜鉛メッキ)、棒鋼・ナット(ステンレス)で補強する(ビル用マルチのみ)
10. 空調室外機の基礎にはヤモリガードを施す。
11. インバータ機器(空調室外機、空気調和機等)は全て高調波対策を施すこと。
尚、高調波対策機器は内蔵型とする。
12. 電気容量は参考とする。
13. 深型フード、ベントキャップは重耐塩仕様とし、指定色塗装のこと。

工事場所	工事名	縮尺	図面番号
沖縄県南城市佐敷字新里地内	南城市庁舎等複合施設新築工事（機械）	――	M016
	図面名 空調・換気設備機器一覧表(9)		